

RENDSZERENGEDÉLY

A GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ ÉS A TERMÉK AZONOSÍTÁSA		
1.	Gyártó	TESAR s.r.l Arezzo Olaszország
2.	Forgalmazó	STS Trade Kft Budapest Teve utca 12-14 V / 85
3.	Termék megnevezés	Háromfázisú műgyantaszigetelésű transzformátor, TRP típus 11 kV
4.	Típus (-család)	Beltéri –elosztóhálózati száraztranszformátor

Igazoljuk, hogy fenti termék az e dokumentum elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglalt feltételek mellett műszakilag

ALKALMAS

áramszolgáltatói felhasználásra.

5.	Rendszerengedély azonosító	R07-001/2007
6.	Kiadás alapja	MS7-005, A0 verziója, 2001. 03. 29.
7.	Érvényesség kezdete	2007.05.01.
8.	Érvényesség lejártá	Visszavonásig
9.	Területi érvényesség	az E.ON Hungária Rt. áramszolgáltató leányvállalatai

A termék műszaki tartalmát érintő bármilyen változásról Gyártó/Forgalmazó köteles tájékoztatni a Rendszerengedélyt kiadó Egységesítő munkacsoportot!

Torda Balázs
E.ON Hungária Rt.
Technológiai Központ vezető

Talián János
E.ON Hungária Rt.
Kábel technológiai szakreferens

E.ON Észak –dunántúli Áramszolgáltató ZRt. E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató ZRt. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató ZRt	E.ON HUNGÁRIA ZRT HIG TECHNOLÓGIAI KÖZPONT	R07-001/2007számú RENDSZERENGEDÉLY CÍMOLDAL
Kiadás: Budapest 2007.04.16.		Melléklet: 1 db Oldalszám: 1 / 4

Az E.ON Hungária Rt. R07-004/00 sz. rendszerengedélyének melléklete

A rendszerengedélyes termék(ek) műszaki meghatározása

1. Az egyes termékek e Rendszerengedélyhez kötött – tehát szállítandó – műszaki tartalmát részletesen az alábbiakban határozzuk meg:

(a) A termék(ek) szállítási műszaki terjedelmének meghatározása

E2 környezeti kategória

C2 klímaosztály

F1 tűzállósági osztály

Névleges primer feszültség: 11 000 \pm 2x 2,5%

Névleges szekunder feszültség: 420 V

Kapcsolási jel: Dyn5

Névleges frekvencia: 50 Hz

Fázisszám: 3

Típus	Névleges teljesítmény (kVA)	Garantált Üresjárási veszteség (W)	Garantált Rövidzárási veszteség(W) (75 °C-on)	Rövidzárási feszültség (%)	Garantált Hangteljesítményszint (L _{WA} (dB))
TRP -0005-120400	400	880	4300	4	54
TRP -0005-120630	630	1150	6400	4	55
TRP -0005-121000	1000	1560	8800	6	57
TRP -0005-121600	1600	2200	12700	6	58

E.ON Észak –dunántúli Áramszolgáltató ZRt. E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató ZRt. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató ZRt	E.ON HUNGÁRIA ZRT HIG TECHNOLOGIAI KÖZPONT	R07-001/2007számú RENDSZERENGEDÉLY	
Kiadás: Budapest 2007.04.16.		Melléklet: 1 db	Oldalszám: 2 / 4

Méretetek:

Névleges teljesítmény (kVA)	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság görgőkkel (mm)	Teljes tömeg (kg)
400	1290	820	1550	1300
630	1380	830	1750	1800
1000	1470	1000	1860	2350
1600	1780	1000	2150	3450

Alaptartozékok: Magyar nyelvű adattábla

KÖF és KIF csatlakozó zászló

3 db PT 100 hőmérséklet érzékelő, csatlakozó dobozig huzalozva.

Emelő szemek, vontató fül, kétirányú kerék

2 db földelő csatlakozó

Opcionális műszaki szállítások:

- Beépített opcionális műszaki igényeket is tartalmazó rendelés esete
Hőmérséklet ellenőrző TSX 1
- Külön (önálló termékként) is beszerezhető tartozékok és kiegészítők, mint opcionális műszaki igények esete

E.ON Észak –dunántúli Áramszolgáltató ZRt. E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató ZRt. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató ZRt	E.ON HUNGÁRIA ZRT HIG TECHNOLÓGIAI KÖZPONT	R07-001/2007számú RENDSZERENGEDÉLY	
Kiadás: Budapest 2007.04.16.		Melléklet: 1 db	Oldalszám: 3 / 4

-

Rezgéscsillapító alátét: 4 db

Tangenciális ventilátorok rosszul szellőzött transzformátor kamra esetén
Hőfokvédelem

NF átvezetések

Fedél a fokozatkapcsolóhoz

Ház, burkolat

Védettségi fokozat : IP 00 , ház, burkolat nélkül

Hűtési mód: AN

Maximális környezeti hőmérséklet : 40 C°

Mellékletek: STS Trade Kft Műszaki specifikáció

Üzembe helyezési , Kezelési és karbantartási útmutató

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal: 2362711237/2006 sz.
típus engedélye

ISO 9001 CSQ certifikat

E.ON Észak –dunántúli Áramszolgáltató ZRt. E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató ZRt. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató ZRt	E.ON HUNGÁRIA ZRT HIG TECHNOLÓGIAI KÖZPONT	R07-001/2007számú RENDSZERENGEDÉLY	
Kiadás: Budapest 2007.04.16.		Melléklet: 1 db	Oldalszám: 4 / 4