

# RENDSZERENGEDÉLY

A GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ ÉS A TERMÉK AZONOSÍTÁSA		
1.	Gyártó	TESAR s.r.l Arezzo Olaszország
2.	Forgalmazó	STS Trade Kft Budapest Teve utca 12-14 V / 85
3.	Termék megnevezés	Háromfázisú műgyantaszigetelésű transzformátor, TRP típus 22 kV
4.	Típus (-család)	Beltéri –elosztóhálózati száraztranszformátor

Igazoljuk, hogy fenti termék az e dokumentum elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglalt feltételek mellett műszakilag

## ALKALMAS

áramszolgáltatói felhasználásra.

5.	Rendszerengedély azonosító	R07-002/2007
6.	Kiadás alapja	MS7-005, A0 verziója, 2001. 03. 29.
7.	Érvényesség kezdete	2007.05.01.
8.	Érvényesség lejártá	Visszavonásig
9.	Területi érvényesség	az E.ON Hungária Rt. áramszolgáltató leányvállalatai

A termék műszaki tartalmát érintő bármilyen változásról Gyártó/Forgalmazó köteles tájékoztatni a Rendszerengedélyt kiadó Egységesítő munkacsoportot!

Torda Balázs  
E.ON Hungária Rt.  
Technológiai Központ vezető

Talián János  
E.ON Hungária Rt.  
Kábel technológiai szakreferens

E.ON Észak –dunántúli Áramszolgáltató ZRt. E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató ZRt. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató ZRt	E.ON HUNGÁRIA ZRT HIG TECHNOLÓGIAI KÖZPONT	R07-002/2007számú RENDSZERENGEDÉLY CÍMOLDAL
Kiadás: Budapest 2007.04.16.		Melléklet: 1 db    Oldalszám: 1 / 4

## Az E.ON Hungária Rt. R07-002/2007 sz. rendszerengedélyének melléklete

### *A rendszerengedélyes termék(ek) műszaki meghatározása*

1. Az egyes termékek e Rendszerengedélyhez kötött – tehát szállítandó – műszaki tartalmát részletesen az alábbiakban határozzuk meg:

(a) A termék(ek) szállítási műszaki terjedelmének meghatározása

E2 környezeti kategória

C2 klímaosztály

F1 tűzállósági osztály

Névleges primer feszültség: 22 000 ± 2x 2,5%

Névleges szekunder feszültség: 420 V

Kapcsolási jel: Dyn5

Névleges frekvencia: 50 Hz

Fázisszám: 3

Típus	Névleges teljesítmény (kVA)	Garantált Üresjárási veszteség (W)	Garantált Rövidzárási veszteség(W) (75 °C-on)	Rövidzárási feszültség (%)	Garantált Hangteljesítményszint (L <sub>WA</sub> (dB))
TRP -0005-240400	400	940	4800	6	54
TRP -0005-240630	630	1270	6800	6	55
TRP -0005-241000	1000	1750	9400	6	57
TRP -0005-241600	1600	2400	14000	6	59

<b>E.ON Észak –dunántúli Áramszolgáltató ZRt. E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató ZRt. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató ZRt</b>	<b>E.ON HUNGÁRIA ZRT HIG TECHNOLÓGIAI KÖZPONT</b>	R07-002/2007számú RENDSZERENGEDÉLY
Kiadás: Budapest 2007.04.16.	Melléklet: 1 db	Oldalszám: 2 / 4

### Méretetek:

Névleges teljesítmény (kVA)	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság görgőkkel (mm)	Teljes tömeg (kg)
400	1380	835	1480	1350
630	1470	855	1675	1850
1000	1600	1000	1865	2600
1600	1780	1010	2205	3600

Alaptartozékok: Magyar nyelvű adattábla  
 KÖF és KIF csatlakozó zászló  
 3 db PT 100 hőmérséklet érzékelő, csatlakozó dobozig huzalozva.  
 Emelő szemek, vontató fül, kétirányú kerék  
 2 db földelő csatlakozó

### Opcionális műszaki szállítások:

- Beépített opcionális műszaki igényeket is tartalmazó rendelés esete  
Hőmérséklet ellenőrző TSX 1
- Külön (önálló termékként) is beszerezhető tartozékok és kiegészítők, mint opcionális műszaki igények esete

Rezgéscsillapító alátét: 4 db

Tangenciális ventilátorok rosszul szellőzött transzformátor kamra esetén

Hőfokvédelem

<b>E.ON Észak –dunántúli Áramszolgáltató ZRt. E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató ZRt. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató ZRt</b>	<b>E.ON HUNGÁRIA ZRT HIG TECHNOLÓGIAI KÖZPONT</b>	R07-002/2007számú RENDSZERENGEDÉLY
Kiadás: Budapest 2007.04.16.		Melléklet: 1 db    Oldalszám: 3 / 4

NF átvezetésekFedél a fokozatkapcsolóhozHáz, burkolat

Védettségi fokozat : IP 00 , ház, burkolat nélkül

Hűtési mód: AN

Maximális környezeti hőmérséklet : 40 C°

Mellékletek: STS Trade Kft Műszaki specifikáció

Üzembehelyezési , Kezelési és karbantartási útmutató

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal: 2362711237/2006 sz.

típus engedélye

ISO 9001 CSQ certifikat

<b>E.ON Észak –dunántúli Áramszolgáltató ZRt. E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató ZRt. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató ZRt</b>	<b>E.ON HUNGÁRIA ZRT HIG TECHNOLÓGIAI KÖZPONT</b>	<b>R07-002/2007számú RENDSZERENGEDÉLY</b>
Kiadás: Budapest 2007.04.16.		Melléklet: 1 db    Oldalszám: 4 / 4